

PŘÍLOHA 3- SITUACE VARIANTY III- NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ SÍŤ OBCE TURKOVICE



STÁVAJÍCÍ VDJ HRUSICE
- navýšit o 100 m3

Příváděcí řad PE - HD SDR 11, De 90, dl. 2 300 m

NAPOJOVACÍ MÍSTO
- armaturní šachta

