

ENVIPARTNER, s.r.o.
Václavská 546/ 55
639 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

1107014074-195/2019

VYŘIZUJE / LINKA

Fiala / 800 850 860

MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE

Benešov / 18.12.2019

Vyjádření k umístění bezdrátových hlásičů na podpěrné body NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s.

Společnost ENVIPARTNER, s.r.o., v zastoupení Obce Hrusice, požádala naši společnost (dále ČEZd), jako majitele dotčeného energetického zařízení, o umístění bezdrátových hlásičů varovného systému protipovodňové ochrany na podpěrné body nízkého napětí (NN - 1kV) v majetku ČEZd v obci Hrusice, IČ: 00240222.

Naše společnost souhlasí s umístěním protipovodňových hlásičů na podpěrné body nízkého napětí v majetku ČEZ Distribuce, a.s. při splnění níže uvedených podmínek.

Bezdrátové protipovodňové hlásiče budou umístěny na betonové sloupy venkovního vedení NN v obci Hrusice dle předloženého mapového podkladu. Bezdrátové protipovodňové hlásiče není možné umístit na dřevěné sloupy, konzole a střešníky. Bezdrátové protipovodňové hlásiče budou osazeny min. 1m pod stávajícím vedením NN a reproduktory umístěny mimo sloup na samostatné oddálené konzole o délce 0,6m.

Na některých betonových sloupech distribučního zařízení, kde je zároveň umístěné i veřejné osvětlení (dále VO), je potřeba bezdrátové protipovodňové hlásiče umístit tak, aby neomezovaly přístup k našemu distribučnímu zařízení.

Požadujeme, aby betonové sloupy měly z jedné třetiny v celé jeho délce z veřejně přístupného místa volný prostor z důvodu přístupu k našemu distribučnímu zařízení. Volný prostor na sloupech požadujeme z toho důvodu, aby se dalo na sloup dostat ze žebříku, který se používá tak, že se opře o sloup a postupně se vysouvá až k vedení.

Umístění bezdrátových hlásičů nesmí omezovat přístup, opravu a údržbu našeho energetického zařízení.

Konečnému uživateli varovného systému (tj. Obec Hrusice) umožníme provádět na bezdrátových hlásičích následnou péči a údržbu po dobu nejméně pěti let od ukončení realizace akce, a to za předpokladu, že během této doby nedojde k odstranění dotčených PB z důvodu rekonstrukce vedení NN. V tomto případě si zajistí konečný uživatel varovného systému přemístění hlásičů na nové sloupy veřejného osvětlení a to na jeho vlastní náklady.

Uchycení svítidla/repro hlásiče musí být provedeno pod kabelovým svodem a nebo pod ocelovou svodovou trubicí.

Všechny zdroje napájení je nutné umístit pod reproduktory nebo pod výložníky.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
| zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Před realizací musí být uzavřena dohoda o umístění cizího zařízení mezi obcí a ČEZ Distribuce a.s. na základě podání písemné žádosti.

Umístěním zařízení nesmí být zvyšován vrcholový tah podpěrných bodů

Napájení varovného systému musí být odděleno od distribuční sítě (není dovoleno využívat její vodič PEN)

Montáž musí provést odborná firma, při práci musí být dodrženy ustanovení ČSN 50 110-1 a PNE 33 3302, namontované zařízení nesmí tvořit oporu pro výstup k živým částem Distribuční soustavy

V případě poškození namontovaného zařízení vlivem provozování Distribuční soustavy nepřebírá společnost ČEZ Distribuce žádnou odpovědnost za vzniklé škody

S pozdravem



Tomáš Fiala
Technik SEM | oddělení SEM Sítě Střed
ČEZ Distribuce, a. s.